

PHỤ LỤC II

Phương án cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung cầu ngắn hạn do hệ thống sa thải phụ tải relay 81 tác động
(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh
tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh)

Trong trường hợp Hệ thống điện miền Nam xảy ra mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn, hệ thống sa thải phụ tải theo tần số (relay 81) tác động thực hiện tự động cắt điện các phát tuyến để giảm tải hệ thống do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Nam (A2) quy định, cụ thể như sau:

TT	Trạm 110/22kV	Phát tuyến	Tần số sa thải Relay 81 (Hz)	OFF do có công suất phát ngược
1	Đồng Xoài	471	OFF	OFF
2		473	47.8	47.8
3		475	47.8	47.8
4		477	47,8	47,8
5		472	48.4	48.4
6		474	47.8	OFF
7		476	48.4	48.4
8		478	48.6	OFF
9	Chơn Thành	471	48.4	48.4
10		473	48.2	48.2
11		475	OFF	OFF
12		477	OFF	OFF
13		479	48.2	48.2
14		481	OFF	OFF
15		472	48.4	OFF
16		474	48.6	48.6
17		476	48.6	48.6
18		478	48.6	48.6
19	Bình Long	471	49.0	OFF
20		473	48.4	48.4

TT	Trạm 110/22kV	Phát tuyến	Tần số sa thải Relay 81 (Hz)	OFF do có công suất phát ngược
21		475	48.8	48.8
22	Bình Long	477	48.2	OFF
23		479	OFF	OFF
24		481	OFF	OFF
25		472	48.4	48.4
26		474	48.4	48.4
27		476	OFF	OFF
28		478	OFF	OFF
29		Lộc Ninh	471	OFF
30	473		OFF	OFF
31	475		OFF	OFF
32	481		OFF	OFF
33	483		OFF	OFF
34	472		48.8	48.8
35	474		OFF	OFF
36	476		48.6	48.6
37	478		48.6	48.6
38	Phước Long	471	OFF	OFF
39		473	48.4	OFF
40		475	OFF	OFF
41		477	48,4	48.4
42		479	OFF	OFF
43		472	48.6	OFF
44		474	48.2	OFF
45	Bù Đăng	471	48.6	48.6
46		473	48.4	48.4
47		475	48.8	OFF

TT	Trạm 110/22kV	Phát tuyến	Tần số sa thải Relay 81 (Hz)	OFF do có công suất phát ngược
48		477	48.4	OFF
49		472	48.4	48.4
50	Bù Đăng	474	48.8	48.8
51		476	48.4	48.4
52		478	48.8	48.8
53	Bù Đóp	472	48.2	OFF
54		474	48.6	OFF
55		476	48.6	48.6
56		478	OFF	OFF
57	Đồng Phú	471	47.8	47.8
58		473	47.8	OFF
59		475	48.0	OFF
60		477	48.0	48.0
61		479	49.0	OFF
62	Minh Hung	472	48,4	48,4
63		474	48,4	48,4
64		476	48,4	48,4
65		478	48,4	48,4
66		480	48,4	48,4
67		471	48,4	48,4
68		473	48,4	48,4
69		475	48,4	48,4
70		477	48,4	48,4
71		479	48,4	48,4
72	Becamex	471	48.4	48.4
73		473	47.8	47.8
74		475	47.8	47.8

TT	Trạm 110/22kV	Phát tuyến	Tần số sa thải Relay 81 (Hz)	OFF do có công suất phát ngược
75		477	48.4	48.4
76		479	48.0	48.0
77	Bù Gia Mập	471	48.2	48.2
78		473	48.4	48.4
79		475	48.4	48.4
80		477	48.4	48.4